



Kielce, 2024-07-29

NHS.9020.1.289.2024

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za miesiąc lipiec 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 3 ust. 1, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce:

w dniu 01.07.2024r.

- protokół Nr NHS.9020.1.259.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.617.2024, kod próbki Nr 574/OBS/N/24 ze Żłobka Publicznego „Uśmiech Malucha” Kielce oś. Na Stoku 42a,
- protokół Nr NHS.9020.1.260.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.618.2024, kod próbki Nr 575/OBS/N/24 z budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1,
- protokół Nr NHS.9020.1.261.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.601.2024, kod próbki Nr 576/OBS/N/24 ze Szpitala Kieleckiego Świętego Aleksandra Kielce ul. Kościuszki 25,
- protokół Nr NHS.9020.1.262.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.619.2024, kod próbki Nr 577/OBS/N/24 z Przedszkola Samorządowego Nr 42 Kielce ul. Orzeszkowej 26,
- protokół Nr NHS.9020.1.263.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.620.2024, kod próbki Nr 578/OBS/N/24 z Przedszkola Samorządowego Nr 30 Kielce ul. Wielkopolska 15,
- protokół Nr NHS.9020.1.264.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.621.2024, kod próbki Nr 579/OBS/N/24 z ACM Agrocentrum Sp. z o.o. Centrum Ogrodnicze Kielce ul. Sandomierska 207

w dniu 17.07.2024r.

- protokół Nr NHS.9020.1.283.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.663.2024, kod próbki Nr 624/OBS/N/24 z Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76,
- protokół Nr NHS.9020.1.284.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.664.2024, kod próbki Nr 625/OBS/N/24 z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” Kielce ul. Sandomierska 126,
- protokół Nr NHS.9020.1.285.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.665.2024, kod próbki Nr 626/OBS/N/24 z budynku „Wodociągów Kieleckich” Kielce ul. Krakowska 64,
- protokół Nr NHS.9020.1.286.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.666.2024, kod próbki Nr 627/OBS/N/24 z budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6,
- protokół Nr NHS.9020.1.287.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.667.2024, kod próbki Nr 628/OBS/N/24 z budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego Kielce ul. Grunwaldzka 45,
- protokół Nr NHS.9020.1.288.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.668.2024, kod próbki Nr 629/OBS/N/24 z budynku Urzędu Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8,
- protokół Nr NHS.9020.1.289.2024, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.669.2024, kod próbki Nr 630/OBS/N/24 ze Sklepu „Kondrak” Zagnańsk ul. Młynarska 4

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego i monitoringu kontrolnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach
KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Alicja Grabińska
dr nauk prawnych Alicja Grabińska

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.
2. „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.
3. Wójt Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk.
4. a/a.

KS/AK