

NHS.9020.1.313.2022

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
24-08-2022
DECYZJA
126625/22

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3, pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.08.2022r. i 19.08.2022r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

- Przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce z sieci wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 (z której korzystają pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, mieszkańcy mieszkań aktywizujących, pracownicy Kuchni Cateringowej Kielce ul. Jagiellońska 76 należącej do Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40 oraz pracownicy zatrudnieni w budynku Spółki MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74).
- Wygaśnięcie decyzji z dnia 18.08.2022r., Znak NHS.9020.1.313.2022.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

18.08.2022r.

- sprawozdanie z badań Nr SBW/1265/08/2022, Numer próbki 1333/N1/22 z Ogrodu Botanicznego z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 78,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1266/08/2022, Numer próbki 1334/N2/22 z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce z łazienki ul. Jagiellońska 66,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1267/08/2022, Numer próbki 1335/N3/22 z Diagnostyka Laboratoria Medyczne z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 74,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1268/08/2022, Numer próbki 1336/N4/22 z Apteki Cefarm z pokoju socjalnego Kielce ul. Jagiellońska 70,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1269/08/2022, Numer próbki 1337/N5/22 z Przychodnia Iskra z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 76B,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1270/08/2022, Numer próbki 1338/N6/22 z Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 z kuchni,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1271/08/2022, Numer próbki 1339/N7/22 z MPK restauracja z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 92,

19.08.2022r.

- sprawozdanie z badań Nr SBW/1279/08/2022, Numer próbki 1340/N1/22 z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce ul. Jagiellońska 66 z łazienki,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1280/08/2022, Numer próbki 1341/N2/22 z Apteki Cefarm z pokoju socjalnego Kielce ul. Jagiellońska 70,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1281/08/2022, Numer próbki 1342/N3/22 z Diagnostyka Laboratoria Medyczne z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 74,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1282/08/2022, Numer próbki 1343/N4/22 z Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 z kuchni,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1283/08/2022, Numer próbki 1344/N5/22 z Przychodnia Iskra z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 76B,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1284/08/2022, Numer próbki 1345/N6/22 z MPK restauracja z łazienki Kielce ul. Jagiellońska 92,

- sprawozdanie z badań Nr SBW/1285/08/2022, Numer próbki 1346/N7/22 z Ogrodu Botanicznego z łązienki Kielce ul. Jagiellońska 78

wykazały, iż w badanym zakresie woda z tych urządzeń spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie przepisów prawa cytowanych w podstawie decyzji stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce z sieci wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 (z której korzystają pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, mieszkańcy mieszkań aktywizujących, pracownicy Kuchni Cateringowej Kielce ul. Jagiellońska 76 należącej do Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40 oraz pracownicy zatrudnieni w budynku Spółki MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74)

Jednocześnie ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzić zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 18.08.2022r., Znak NHS.9020.1.313.2022, gdyż w obecnym stanie woda z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce z sieci wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 (z której korzystają pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, mieszkańcy mieszkań aktywizujących, pracownicy Kuchni Cateringowej Kielce ul. Jagiellońska 76 należącej do Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40 oraz pracownicy zatrudnieni w budynku Spółki MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74) odpowiada wymaganiom zawartym w zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) wójt, burmistrz i prezydent jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 20.08.2022r. mając na uwadze słuszny interes strony oraz działając na podstawie art. 14 § 2 i art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), posiadając informację o wynikach badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, wydano ustną decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Kielce z sieci wewnętrznej Domu Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76 (z której korzystają pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, mieszkańcy mieszkań aktywizujących, pracownicy Kuchni Cateringowej Kielce ul. Jagiellońska 76 należącej do Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40 oraz pracownicy zatrudnieni w budynku Spółki MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74), informując o tym fakcie przedstawiciela zarządcy poinformowano zarządcę wodociągu tj. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach oraz władze Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40, Spółki MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74. Poinformowano również, że po uzyskaniu oficjalnych wyników stanowiących pełną dokumentację do sprawy, w dniu 22.08.2022r. wydana zostanie decyzja z doręczeniem stronom na piśmie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygiorem natychmiastowej wykonalności decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują (za zwrotnym poświadczaniem odbioru):

1. "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.

2. Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.

3. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce.

4. Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce.

5. Centrum Obsługi Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach ul. Bodzentyńska 32/40, 25-308 Kielce.

6. MS Lokum Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce

7. aa.

AK


Komunikat

Skierowany do konsumentów wody
z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce z sieci wewnętrznej Domu Pomocy
Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76

mieszkańców i pracowników:

Domów Pomocy Społecznej Kielce ul. Jagiellońska 76, mieszkań aktywizujących,
Kuchni Cateringowej Kielce ul. Jagiellońska 76 należącej do Centrum Obsługi
Administracji Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach
ul. Bodzentyńska 32/40, pracowników zatrudnionych w budynku Spółki
MS Lokum z o.o. ul. Jagiellońska 74

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie
analiz próbek wody pobranych w dniach: 18.08.2022r. i 19.08.2022r. (w ramach kontroli
wewnętrznej) z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, (po przeprowadzeniu działań
naprawczych) stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska