

NHS.9020.1.477.2022

Kielce, 2022-12-01

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3, pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniach 24.11.2022r. oraz 29.11.2022r., w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągowych z wodociągu Kielce, z ujęcia wody Fabet oraz w części sieci dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
Stwierdza

- Przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, w części sieci dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.
- Wygaśnięcie decyzji z dnia 24.11.2022, NHS.9020.1.477.2022.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, z ujęcia wody Fabet oraz w części sieci dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 24.11.2022r.:

- sprawozdanie z badań Nr SBW/1882/11/2022, kod próbki Nr 1992/44/22 ze studni F-I ujęcia Fabet,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1881/11/2022, kod próbki Nr 1993/46/22 z APW ujęcia Fabet, oraz w dniu 29.11.2022r.:
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1929/12/2022, kod próbki Nr 2017/Z4/22 z portierni Osiedla Echo II w Bilczy,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1928/12/2022, kod próbki Nr 2016/Z3/22 z placu zabaw Osiedla Echo I w Bilczy,
- sprawozdanie z badań Nr SBW/1927/12/2022, kod próbki Nr 2018/Z5/22 z budynku ul. Jawornia 1, wykazały, iż w badanym zakresie woda z przedmiotowych urządzeń spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie przepisów prawa cytowanych w osnowie decyzji, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, w części sieci dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.

Jednocześnie ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzić zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 24.11.2022, NHS.9020.1.477.2022, gdyż w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu odpowiada wymaganiom zawartym w zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab.1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Przedmiotowy wodociąg we wspomnianej części zaopatruje około 389 odbiorców miejscowości Bilcza: Osiedle Echo I, Echo II, ul. Jawornia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

Grażyna Majewska
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o. o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek1, 25-303 Kielce.
2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.

D

Kielce, 2022-12-01


Komunikat

Skierowany do konsumentów wody z urządzeń wodociągowych wodociągu:

Kielce, w części dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Morawicy Sp. z o.o. Morawica ul. Kielecka 9

Mieszkańców miejscowości Bilcza – Osiedla Echo I, Osiedla Echo II, ul. Jawornia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analiz próbek wody pobranej w dniach 24.11.2022r. i 29.11.2022r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce, z ujęcia Fabet oraz w części dzierżawionej i zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. Morawica ul. Kielecka 9 stwierdzono, że spełnia ona wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nadaje się do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska