

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4
tel. 41 345 46 22, fax 41 345 46 23

WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I ŚRODOWISKA
MIASTA KIELCE

P. A. Koch
30.12.2022



Kielce, 2022-12-22

NHS.9020.505.2022

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za miesiąc grudzień 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Kielce:

w dniu 05.12.2022r.

- protokół Nr NHS.9020.1.483.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1034.2022, kod próbki Nr 961/OBS/N/22 z hydroforni Kielce ul. Nowowiejska 22,
- protokół Nr NHS.9020.1.484.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1035.2022, kod próbki Nr 962/OBS/N/22 z hydroforni Kielce ul. Marszałkowska 13,
- protokół Nr NHS.9020.1.485.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1036.2022, kod próbki Nr 963/OBS/N/22 z hydroforni Kielce oś. Pod Dalnią,
- protokół Nr NHS.9020.1.486.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1037.2022, kod próbki Nr 964/OBS/N/22 z APW Domaszowice,
- protokół Nr NHS.9020.1.487.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1038.2022, kod próbki Nr 965/OBS/N/22 z Izby Celnej Kielce ul. Ściegiennego 264d,
- protokół Nr NHS.9020.1.488.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1039.2022, kod próbki Nr 966/OBS/N/22 z zbiornika wody Kielce ul. Mazurska 62,

w dniu 12.12.2022r.

- protokół Nr NHS.9020.1.501.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1056.2022, kod próbki Nr 984/OBS/N/22 ze Szkoły Podstawowej Nr 25 Kielce ul. Jurajska 7,
- protokół Nr NHS.9020.1.502.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1057.2022, kod próbki Nr 985/OBS/N/22 z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego Kielce ul. Grunwaldzka 45,
- protokół Nr NHS.9020.1.503.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1058.2022, kod próbki Nr 986/OBS/N/22 z Samorządowego Przedszkola Nr 21 Kielce ul. Krakowska 15A,
- protokół Nr NHS.9020.1.504.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1059.2022, kod próbki Nr 987/OBS/N/22 z budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6,
- protokół Nr NHS.9020.1.505.2022, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1060.2022, kod próbki Nr 988/OBS/N/22 ze Szkoły Podstawowej Nr 34 Kielce ul. Naruszewicza 25

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego i monitoringu kontrolnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.
 2. „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.
 3. A/a.
- KS/IAK