



Prezydent
Miasta Kielce

Kielce, 25.02.2022 r.

A-II.271.4.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: **Budowę boisk przy ul. Kredowej w Kielcach**

Pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi oraz zmiana SWZ – zmiana terminu składania ofert

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), cyt. dalej jako: Pzp, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań Wykonawcy, jakie wpłynęły w dniu 23.02.2022 r., odpowiedzi Zamawiającego oraz przedłużam termin składania ofert:

PYTANIE 1:

Czytamy w opinii geotechnicznej kategoria podłoża G3, zastosować wymianę gruntu lub wzmocnienie geosyntetykami. Biorąc pod uwagę zaproponowane przez projektanta rozwiązanie doprowadzenia do kategorii G1 poprzez stabilizację gruntu wapnem czy Zamawiający przewiduje możliwość, że takie wzmocnienie może okazać się niewystarczające? Czy ewentualna konieczna wymiana gruntu bądź inne rozwiązanie będzie traktowane jako roboty dodatkowe ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w projekcie branży drogowej.

PYTANIE 2:

Czy materace osłonowe należy zastosować tylko na 3 słupach oświetleniowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że materace osłonowe należy zastosować na 3 słupach oświetleniowych w rejonie boisk. Ponadto informujemy, że zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować ochraniacze na słupach piłkochwytytów zlokalizowanych wzdłuż bocznych linii (wg. rys. nr A7).

PYTANIE 3:

Czy siatka piłkochwytu ma być montowana na wysokość 6m czy jedynie ponad przęsłem ogrodzenia panelowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że siatka piłkochwytytów ma być zamontowana na całej ich wysokości tj. 6m.



Jednocześnie, z uwagi na brak możliwości udzielenia niniejszych odpowiedzi w terminie określonym w art. 284 ust. 2 Pzp, przy uwzględnieniu regulacji wynikającej z art. 8 ust. 4 Pzp, termin składania ofert ulega zmianie. Z tego względu:

- Rozdz. XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca **jest związany złożoną ofertą do dnia 01.04.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- Rozdz. XXII pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„ **9. Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2022 r. do godz. 12:00.**

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.03.2022 r. o godz. 13:00.”

z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

Szczepan Skorupski

SEKRETARZ MIASTA