



Prezydent  
Miasta Kielce

Kielce, 01.03 .2022 r.

A-II.271.4.2022

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowę boisk przy ul. Kredowej w Kielcach**

### **Pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia , odpowiedzi**

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej jako: SWZ, który wpłynął do Zamawiającego po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), to jest w dniu 25.02.2022 r., w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:

#### **PYTANIE 1:**

Proszę o potwierdzenie, że ilość nawierzchni do wykonania w strefie street workout wynosi 115 m<sup>2</sup> a nie jak w przedmiarze 410 m<sup>2</sup>.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w rozdz. XXIII pkt 3 SWZ udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, pełni jedynie rolę pomocniczą. Wykonanie nawierzchni na strefie street workout należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej (rys. D-1).

#### **PYTANIE 2:**

Proszę o potwierdzenie, że stopnie biegów schodowych należy wykonać za pomocą obrzeży i kostki betonowej natomiast boki schodów przy użyciu palisady betonowej 18X18X120 cm. Rysunek zagospodarowania oraz rysunek konstrukcyjny schodów jest w tej kwestii niespójny.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że stopnie biegów schodów oraz boki schodów należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej (rys. D-1).

#### **PYTANIE 3:**

Proszę o potwierdzenie, że przy ogrodzeniu z paneli należy zastosować betonową deskę cokołową.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że przy ogrodzeniu z paneli należy zastosować obrzeże betonowe zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (rys. A-7).

#### **PYTANIE 4:**

Czy strefę do przechowywania śniegu należy wykonać z ażurów betonowych 60X40 cm h 8 cm w ilości 20 m<sup>2</sup>. Brak tej pozycji w przedmiarze.

#### **ODPOWIEDŹ:**



Zamawiający informuje, że strefę do przechowywania śniegu należy wykonać zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie architektoniczno – budowlanym (ażury betonowe) oraz z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu - branży architektonicznej (rys. A-1).

**PYTANIE 5:**

Czy należy wykonać czapkę muru przy pomocy daszków betonowych? Brak tej pozycji w przedmiarze.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że istniejącą ścianę żelbetową należy zabezpieczyć daszkiem betonowym systemowym dwuspadowym zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym (rys. A-19).

**PYTANIE 6:**

Ile słupków piłkochwytów oraz ogrodzenia należy betonować w tulejach montażowych? Wg ilości przedmiaru są to wszystkie słupki, wg rysunku konstrukcyjnego jedynie część z nich.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że wszystkie słupki piłkochwytów oraz ogrodzenia należy betonować w tulejach montażowych.

**PYTANIE 7:**

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać odwodnienie liniowe przy użyciu korytek polimerobetonowych szerokości 15 cm w ilości 81 mb.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że odwodnienie liniowe należy wykonać, zgodnie ze szczegółem „C1” (rys. D-3.1) ujętym w projekcie branży drogowej.

**PYTANIE 8:**

Czy zgodnie z przedmiarem należy wykonać palisadę betonową 12X18X60 cm w ilości 37 mb, natomiast palisadę betonową 12X18X80 cm w ilości 20 mb?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w rozdz. XXIII pkt 3 SWZ udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, pełni jedynie rolę pomocniczą. Wykonanie palisady betonowej należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej (rys. D-1), 12x18x60cm w ilości ok. 35 m (przy boisku) i 12x18x80cm w ilości ok. 20 m (plac postojowy).

**PYTANIE 9:**

Proszę o potwierdzenie, że kosztorys należy złożyć inwestorowi dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w rozdz. III pkt 5 SWZ, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 14 dni od podpisania umowy złoży m.in. kosztorys szczegółowy dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo-finansowy (z kwotami brutto).

**PYTANIE 10:**

Proszę o potwierdzenie, że materace osłonowe należy zastosować w sumie na 18 słupach ogrodzenia i piłkochwytów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że ilość materacy osłonowych należy zastosować w ilości wskazanej w projekcie architektoniczno-budowlanym (rys. A-7) na 18 słupach.

**PYTANIE 11:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pasa ostrzegawczego przy schodach jako pas z płytek dotykowych?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać pasy ostrzegawcze przy schodach zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (rys. A-13) oraz projektem branży drogowej (rys. D-3.3) .

W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

*Szczepan Skorupski*  
SEKRETARZ MIASTA