



# WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

TT/2022/0298  
TT-W / AF



Kielce dn. 2022-02-18

Urząd Miasta Kielce  
Biuro Inwestycji  
ul. Strycharska 6  
25-659 Kielce

P. A. Makulon  
23.02.2022. Maj

P. H. Krulik  
23.02.22. A

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. "Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne na przebudowę wodociągów rozdzielczych na skrzyżowaniu ulic: Sukowska, Do Modrzewia i Łanowej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach I etap od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40":

1. W obrębie przedmiotowego skrzyżowania zlokalizowane są poniższe sieci wodociągowe:
  - a) w ul. Do Modrzewia - wodociąg PVC-110mm z lat 90.;
  - b) w ul. Łanowej - wodociąg PVC-225mm z lat 90.;
  - c) w ul. Sukowskiej - wodociąg PVC-160mm z lat 90.
2. Ww. sieci wodociągowe należy przebudować poza pas jezdny projektowanego skrzyżowania.
3. Na przebudowanej sieci należy zaprojektować cztery zasuwy liniowe na każdym odejściu wodociągu.
4. Do przebudowywanego wodociągu w ul. Łanowej należy przepiąć źródł uliczny zlokalizowany przy ul. Sukowskiej 1.
5. W dokumentacji w części tekstowej i graficznej należy opisać i zaznaczyć likwidowane uzbrojenie wraz z demontażem punktów włączeń na przewodzie wodociągowym.
6. Szczegółowy rysunek wszystkich węzłów montażowych na sieci wodociągowej należy zamieścić w projekcie wodociągu.
7. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej [www.wod-kiel.com.pl](http://www.wod-kiel.com.pl).
8. Trasę sieci wodociągowej wraz z węzłami zasuw przedłożyć na roboczo do zaopiniowania w "Wodociągach Kieleckich" przed złożeniem do uzgodnienia na naradę koordynacyjną w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
9. Od powyższych warunków przysługuje prawo odwołania się.
10. Warunki techniczne są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącego w dacie wydania warunków, nie dłużej niż dwa lata.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KASJEROWY  
mgr Władysław Karol Jacewicz

