

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0080/20



Prezydent  
Miasta Kielce

Kielce, 20.05.2022 r.

A-II.271.14.2022

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na: **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach**

### Pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedź oraz zmiana SWZ – zmiana terminu składania ofert

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytania Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 19.05.2022 r. oraz odpowiedź Zamawiającego:

#### **PYTANIE :**

Zgodnie z dokumentacją projektową zakres zamówienia obejmuje demontaż starych i montaż nowych luksferów energooszczędnych. Prosimy o precyzyjne określenie parametrów technicznych jakie powinny spełniać nowe luksfery (minimalny wymagany współczynnik przewodzenia ciepła oraz wymagana ognioodporność).

#### **ODPOWIEDŹ:**

Nowe, energooszczędne luksfery szklane, montowane w miejscu istniejących powinny posiadać parametr:

- minimalny współczynnik przewodzenia ciepła  $U = 0,9 \text{ W} / \text{m}^2 \times \text{K}$  (taki jak w przypadku okien).

Klatka schodowa, w obrębie której znajduje się ściana z luksferów nie jest wydzielona pożarowo, w związku z tym nie zachodzi konieczność spełnienia parametrów związanych z wymaganiami ognioodporności.



Jednocześnie, w związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania Wykonawców, w tym powodujące zmianę SWZ, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.** W związku z tym:

- Rozdz. XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca **jest związany złożoną ofertą do dnia 24.06.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- Rozdz. XXII pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„ **9. Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2022 r. do godz. 12:00.**

**10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.05.2022 r. o godz. 13:00.”**

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

**Szczepan Skorupski**

**SEKRETARZ MIASTA**